



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
от 20 мая 2011 г. № 269

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» на транспорте

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

Харченко А.Г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.07Ф-03-06/240 * 12 марта 18 года

по результатам инструментальных измерений параметров микроклимата

Наименование и адрес заявителя: ЗАО «Санкт-Петербургский институт профилактической медицины», г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 10.

Наименование и адрес объекта: ЗАО «Санкт-Петербургский институт профилактической медицины», г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 18.

Основание для проведения экспертизы: заявка б/н от 11.03.2013

Состав экспертных материалов:

- Протокол измерений параметров микроклимата № 189-03-01/372 от 12.03.2013 года ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» на транспорте (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510244 зарегистрирован 29.08.2012 г. Действителен до 29.08.2017 г.).

Установлено:

В институте профилактической медицины по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 18 в рамках производственного контроля были проведены исследования параметров микроклимата при максимальном режиме работы прибора «Искусственное солнце» в демонстрационном зале.

Замеры проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений».

Измерения проводились при максимальном режиме работы прибора «Искусственное солнце». Прибор работает исправно. Категория помещения 1, для холодного периода года.

Оценка параметров микроклимата в демонстрационном зале проведена на соответствие требованиям ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные.

№ 07-Ф/ 0003838

Продолжение: листов 1

с № 07-Ф/ 0005668

по № 07-Ф/ -

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» на транспорте,
198035, г. Санкт-Петербург, ул. Галсальская, д. 6, тел. (812) 251-07-98, т/ф. (812) 251-72-98

К экспертному заключению
от 12.03 2013 г. № 78.01.07Ф-03-06/240


Параметры микроклимата в помещениях» для холодного периода года.

Параметры микроклимата в демонстрационном зале в пределах гигиенических нормативов.

Заключение:

Параметры микроклимата в демонстрационном зале соответствуют требованиям ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Эксперт: И.о. заведующего
санитарно-гигиеническим отделением



Клевенская М.В.

№ 07-Ф/ 0005668

Фискал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге» на транспорте,
198035, г. Санкт-Петербург, ул. Галсальская, д. 6, тел. (812) 251-07-98, т/ф. (812) 251-72-98